

臺北自來水事業處推薦優良水池水塔清洗廠商水質檢驗報告

客戶名稱：康寧醫護暨管理專學校 用戶地址：台北市康寧路三段75巷137號

飲用水水質標準	採樣日期	採樣時間	濁度	PH 質	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	結果評估
			2NTU以下	6.5-8.5	500mg/L以下	0.2~0.8mg/L		
水池 (清洗後)	105.01.30		0.35	7.3	69	0.48	NA	() 不合格
水塔 (清洗後)	105.01.30		0.27	7.3	63	0.36	NA	(V) 合格
1.檢驗結果欄:ND表示未檢出,NA表示未檢測 2.氯氣採定性檢驗,"-"表示陰性反應,"+"表示陽性反應								
清洗廠商:順登工程行 聯絡電話:2786-7561								

